

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-JCJL-001

施工单位	上海历攀机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.25	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 3#屋面安装的光伏支架夹具、导轨检查：		
存在问题	1、夹具与导轨连接螺栓个别未固定牢固有松动； 2、导轨间距尺寸进行检查个别偏差，不符合设计要求；		
整改要求	要求在施工过程中特别注意螺栓的紧固到位、对已安装完成的进行整改		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	徐自平 2022.7.28.
整改情况	已整改。 整改负责人 徐自平 日期：2022.7.28.		
复查意见	已整改。 复查人：姜如 日期：2022.7.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

