

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号: JNSH-ZHJL-JCJL-003

施工单位	上海历攀机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.02	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 3#屋面安装组件安装、组件连接线 MC4 检查;		
存在问题	组件连接线 MC4 检查,个别 MC4 插头与彩钢瓦面有接触, 未做防水措施。		
整改要求	口头要求施工单位进行整改,MC4 插头不得与彩钢瓦接触, 及时做防水		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	姜加 2022.8.4
整改情况	已整改。 整改负责人: 姜加 日期: 2022.8.4		
复查意见	已整改 复查人: 姜加 日期: 2022.8.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

