

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-JCJL-007

施工单位	上海历攀机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.27	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 3#屋面施工现场巡视		
存在问题	在桥架吊装的过程中桥架未及时分散导致夹具被压断		
整改要求	要求施工单位及时更换夹具并及时按照图纸位置分散桥架		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	张亚平 2022.8.29
整改情况	已整改 整改负责人：张亚平 日期：2022.8.29		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2022.8.30		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建