

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：JCJL-001

施工单位	天津万航桥建建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.2.27	检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	消美丽屋面.定位放线完毕 底座支架安装完毕		
存在问题	组件安装过程中.边压块安装不到位. 个别情况边压块安装不正规.		
整改要求	按设计要求整改		
检查人	李小忘	施工项目部 签收人/日期	 2.27
整改情况	后期按设计要求整改 整改负责人:  日期 2.27		
复查意见	复查人: 日期		

