

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 编号：JCJL-002

施工单位	天津万航桥建建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023.3.5日		检查地点	成品仓库 屋面	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	定位放线工序已完毕				
存在问题	底座支架引孔安装工序过程中，现已发现有部分螺丝孔未及时做防水，引起屋内漏水				
整改要求	按要求做好屋面引孔防水处理				
检查人	李小忘		施工项目部 签收人/日期	罗朝 3-5	
整改情况	按要求已整改 整改负责人：罗朝 3-5 日期				
复查意见	已整改 复查人：李小忘 日期 3-6				

