


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 编号：JCJL-003

施工单位	天津万航桥建建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023, 03 • 18	检查地点	海美丽屋面
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	海美丽屋面组件及检修通道安装完毕		
存在问题	组件中压块螺丝有个别松动现象。		
整改要求	排查此类缺陷及时按设计要求整改		
检查人	李小忘	施工项目部 签收人/日期	 3.8
整改情况	以按要球整反 整改负责人:  日期 3.22 19		
复查意见	已整改 复查人:  日期 3.27		

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表



扫描全能王 创建