

监理安全检查记录表

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: FYJH-AQJC-002

施工单位	浙江甬坤能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023 年 2 月 21 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏场区支架和太阳能组件安装作业, 自卸吊倒运支架, 5 吨叉车散料, 个别支架基础安装膨胀螺栓, 电源线没有配备电源箱, 使用的插座和接头不合格, 存在安全隐患。		
存在问题			
整改要求	要求施工人员更换不合格的插座, 按照 3 级配电的标准设立电源箱。		
检查人	高振军	施工项目部 签收人/日期	黄纪刚 2023.2.21
整改情况	按图要求整改。		
复查意见	复查人: 高振军 日期: 2023.2.21		

