




监 理 检 查 记 录 表

项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	中建凯德电子工程设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.06	检查地点	好德物流仓库施工屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场安全用电检查		
存在问题	配电箱、用电器检验期失效		
整改要求	要求施工方对现场施工用电设施全数进行安全检验		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	 
整改情况	施工单位已对现场用电设施进行检验整改。 整改负责人:  日期 2023.3.7		
复查意见	 复查人:  日期 2023.3.9.		