

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-JLJC-10

施工单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.6.19	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场屋面接地网扁铁打孔安装进行检查 2、检查接地网扁铁安装是否符合设计图纸要求		
存在问题	个别接地网扁铁安装缺少螺栓固定		
整改要求	对安装完成的接地网扁铁检查，对于缺少螺栓的扁铁及时补充固定		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2023.6.19
整改情况	对全站接地网检查，已完成整改工作。  整改负责人：  日期		
复查意见	整改合格  复查人：  日期		