

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-JLJC-03

施工单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.4.5	检查地点	全厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工现场质量安全		
存在问题	1、现场用电私拉乱接，容易造成起火，		
整改要求	以上问题施工单位立即整改。		
检查人	闫金 2023.4.5	施工项目部	
整改情况	以按要求整改 整改负责人  日期 2023.4.7		
复查意见	经复查，已完成整改 复查人：闫金 日期 2023.4.7		