


监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-003

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 05. 25	检查地点	楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面管热拆除		
存在问题	灭火器不足		
整改要求	要求每个施工作业面不得少于 2 具灭火器		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	 2023.05.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2023.05.26		
复查意见	经复查已完成整改 复查人:  日期: 2023.05.26		