

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-004

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.06.02	检查地点	雨水调节池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	地面光伏支架安装		
存在问题	部分螺栓未安装紧固		
整改要求	要求施工单位自查合格后报验监理项目部		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023.06.02
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：谢红兵 日期：2023.06.03		
复查意见	整改完成 复查人：徐文平 日期：2023.06.03		