

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-006

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.07.15	检查地点	雨水调节池
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	配重块混凝土浇筑		
存在问题	1、配重块混凝土浇筑存在漏振、蜂窝麻面现象； 2、配重块混凝土未留置试块；		
整改要求	已下达监理通知单 NXNH-ZHJL-TZD-003		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		