

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-007

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 07. 24	检查地点	雨水调节池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏支架、组件安装		
存在问题	1、个别预埋件存在螺丝滑丝现象； 2、搬运组件出现一人背抗现象；		
整改要求	1、更换好的预埋件； 2、按组件技术交底要求进行搬运；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	张飞 2023. 07. 24
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：张飞 日期：2023. 07. 25		
复查意见	个别项未完成整改 复查人：徐文平 日期：2023. 07. 25		