

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-008

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 08. 02	检查地点	雨水调节池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏支架、组件安装		
存在问题	1、光伏组件存在划痕现象；		
整改要求	1、按组件技术交底要求进行搬运；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵, 2023.08.02
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 谢红兵, 日期: 2023.08.05		
复查意见	经复查整改完成 复查人: 徐文平, 日期: 2023.08.05		