监理检查记录表

工程名称： 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目　　编号:NXNH-ZHJL-JC-009

施工单位	陕西中能优盛电气科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.09	检查地点	回用水池、超滤水池
检查类型	☐巡视 ☑定期 ☐专项		
施工及检查情况简述	配重块混凝土浇筑		
存在问题	1、存在蜂窝现象；		
整改要求	1、已下达监理通知单 NXNH-ZHJL-TZD-005		
检查人	徐文平	施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人：　　日期：		
复查意见	复查人：　　日期：		