

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号: NXNH-ZHJL-JC-010

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.08.16	检查地点	回用水池、超滤水池
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏支架、组件安装		
存在问题	1、存在波浪形、锯齿形情况；		
整改要求	1、按组件安装技术交底要求整改完成		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023.08.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 谢红兵 日期: 2023.08.19		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2023.08.19		