

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-JC-012

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.08.30	检查地点	聚乙烯醇事故池
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架、组件安装		
存在问题	发现 2 块光伏组件装反情况		
整改要求	按组件技术交底要求整改完成		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红岳 2023.08.30
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：谢红岳 日期：2023.08.31		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期：2023.07.01		