

## 监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-JC-014

|               |                                                                                                |                 |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 陕西中能优盛电气<br>科技有限公司                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理<br>有限公司 |
| 检查时间          | 2023.09.14                                                                                     | 检查地点            | 4#公寓楼              |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 支架、组件安装                                                                                        |                 |                    |
| 存在问题          | 存在波浪形情况                                                                                        |                 |                    |
| 整改要求          | 按组件技术交底要求整改完成                                                                                  |                 |                    |
| 检查人           | 徐文平                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 谢红兵 2023.09.14     |
| 整改情况          | 已按要求整改完成<br><br>整改负责人: 谢红兵 日期: 2023.09.15                                                      |                 |                    |
| 复查意见          | 经复查已完成整改<br><br>复查人: 徐文平 日期: 2023.09.15                                                        |                 |                    |