

监理检查记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-JC-015

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.09.19	检查地点	聚乙烯醇事故池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	接地沟开挖		
存在问题	现场开挖深度为 80mm 与图纸开挖深度不一致		
整改要求	按图纸要求开挖深度为 1 米。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红岳 2023.09.19
整改情况	已按图纸要求整改完成。 整改负责人: 谢红岳 日期: 2023.09.20		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2023.09.20		