

监理检查记录表

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号: NXNH-ZHJL-JC-016

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.09.26	检查地点	聚乙烯醇事故池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	接地沟、电缆沟土方回填		
存在问题	未按要求进行沟底铺沙		
整改要求	按图施工。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023.9.26
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 谢红兵 日期: 2023.09.26		
复查意见	已按要求完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2023.09.26		