

监理检查记录表

工程名称： 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
 编号:NXNH-ZHJL-JC-017

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 10. 31	检查地点	聚乙烯醇事故池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	接地沟开挖		
存在问题	开挖深度不足 70MM，不符合图纸要求		
整改要求	按图施工。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023. 10. 31
整改情况	施工现场实际情况只能开挖到保温棉深度 整改负责人：谢红兵 日期：2023. 10. 31		
复查意见	施工现场实际开挖深度到保温棉 复查人：徐文平 日期：2023. 10. 31		