

监理检查记录表

工程名称： 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
 编号:NXNH-ZHJL-JC-018

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 11. 06	检查地点	公用工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	电缆沟土方回填		
存在问题	开挖深度不足 70MM、且未铺沙，不符合图纸要求。		
整改要求	按图施工。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023. 11. 06
整改情况	未按上述要求整改 整改负责人：谢红兵 日期：2023. 11. 06		
复查意见	未按要求整改 复查人：徐文平 日期：2023. 11. 06		