

监理检查记录表

工程名称： 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
 编号:NXNH-ZHJL-JC-019

施工单位	陕西中能优盛电气 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 12. 07	检查地点	公用工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	电缆桥架安装		
存在问题	桥架未紧固、且部分超三米无支撑支架。		
整改要求	按规范要求施工。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	谢红兵 2023. 12. 07
整改情况	等待后期消缺整改 整改负责人：谢红兵 日期：2023. 12. 07		
复查意见	未按要求整改 复查人：徐文平 日期：2023. 12. 07		