


监理检查记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-MQL-006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.21	检查地点	研发中心屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	研发中心屋面交流电缆敷设		
存在问题			
整改要求	跨女儿墙桥架下方应放置防水卷材。		
检查人	俞士荣	施工项目部 签收人/日期	韩海彦
整改情况	整改负责人: 韩海彦 日期: 2023.06.27		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 俞士荣 日期: 2023.06.27		

