

监理检查记录表

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目
 编号：RPKJ-ZHJL-PJ-002

施工单位	南京南瑞继保工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.08	检查地点	室外施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、电缆井钢筋绑扎模板支护及浇筑		
存在问题	1、基础钢筋网片短筋向，个别长度偏差较大		
整改要求	1、更换或者搭接长度满足图纸实际要求长度。 2、增加短筋确保实际间距不大于图纸要求 20mm。		
检查人	杨钊锐	施工项目部 签收人/日期	王海清
整改情况	已落实整改 整改负责人：王海清 日期：2023.5.8		
复查意见	已整改 复查人：杨钊锐 日期：2023.5.8		