

监理检查记录表

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-PJ-003

施工单位	南京南瑞继保工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.17	检查地点	室外基础区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、汇流升压舱开挖		
存在问题	基坑周围未见有效防护		
整改要求	增加可靠有效防护及警示标识		
检查人	杨晓俊	施工项目部 签收人/日期	王海峰
整改情况	已整改完成 整改负责人：王海峰 日期：2023.5.17		
复查意见	已整改 复查人：杨晓俊 日期：2023.5.17		