

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHHL-JCJL-003

施工单位	安徽跨江电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 05 月 16 日下午 11：30-下午 3：40		检查地点	双柏县辖区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 2 户，现场共有 7 人在作业，安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。			
存在问题	发现有 1 名作业人员未按要求佩戴安全带。			
整改要求	已现场要求：所有施工作业人员必须按要求佩戴安全帽及安全带。			
检查人	贾金光		施工项目部 签收人/日期	唐成均 2023.05.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人唐成均 日期2023.05.16			
复查意见	经复查已按要求整改。 复查人：贾金光 日期2023.05.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

