

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJF-JCJL-04

施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月25日上午10:00-12:00	检查地点	双柏县辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装1户, 现场共有7人在作业, 安装质量基本满足规范GBT-50794-2012的要求。		
存在问题	一施工人员登高作业未佩戴安全带		
整改要求	已现场要求登高作业必须带安全带, 并给予安全教育。要求总包单位加强安全教育。做好安全交底		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张成均 2023.05.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张成均 日期: 2023.05.25		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成 复查人: 贾金光 日期: 2023.05.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

扫码使用

夸克扫描王

