

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰鑫（苏州）旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SZTX-JCJL-001

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.11	检查地点	装配车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对桥架组装进行检查		
存在问题	1、在桥架组装的过程中发现个别桥架接地线安装时紧固不到位。		
整改要求	以上问题施工单位立即排查整改，并报监理复验。		
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	姜春勇
整改情况	已整改 整改负责人：姜春勇 日期：2023.5.12		
复查意见	复查人：张望 日期：2023.5.12		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。