

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰鑫（苏州）旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SZTX-JCJL-004

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.27	检查地点	装配车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对直流电缆绑扎进行检查		
存在问题	1、在直流电缆敷设绑扎的过程中发现个别直流电缆及 MC4 插头未绑扎到位。		
整改要求	以上问题施工单位立即排查整改，并报监理复验		
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	姜春勇
整改情况	已整改 整改负责人: 姜春勇 日期: 2023.5.28		
复查意见	整改 复查人: 张望 日期: 2023.5.28		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复验意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。