

## 检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|               |                                                                                                                            |                 |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 施工单位          | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 2024. 5. 27                                                                                                                | 检查地点            | 集电线路                 |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                             |                 |                      |
| 施工及检查<br>情况简述 | 监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。                                                                                 |                 |                      |
| 存在问题          | 1. XD31基坑开挖时未拉警戒带<br>2. XD31已完成基坑未做安全防护<br>3. XD31已完成基坑内垃圾未清理                                                              |                 |                      |
| 监理措施          | 要求施工单位做好安全措施，已完成基坑做好安全措施及成品保护。                                                                                             |                 |                      |
| 检查人           | 王孝全                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王孝全<br>2024.05.27    |
| 整改情况          | 已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人: 王孝全      日期 2024.05.28                 </div>     |                 |                      |
| 复查意见          | 经复查,已整改完成.<br><br><div style="text-align: right;">                     复 查 人: 王孝全      日期 2024.5.28                 </div> |                 |                      |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。