

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-005

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 19 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、户用屋顶施工现场安全文明施工情况。 2、材料堆放场安全防护措施落实情况。		
存在问题	组件安装过程中，2 名工人未正确使用安全带，现场要求其系好安全带，做到高挂低用。 施工现场材料堆放杂乱，灭火器放置距离较远。		
整改要求	对相关人员进行现场教育，使其了解安全带的正确使用方法 对施工现场进行材料整理，按照规范要求放置灭火器。		
检查人	王玮伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2023.10.19
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：杨质昆 日期：2024.10.21		
复查意见	已整改 复查人：王玮伟 日期：2023.10.21		