

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-006

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 21 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对现场施工区域及生活区进行安全检查		
存在问题	1、施工现场垃圾未及时清理，可燃材料未分类妥善存放； 2、动火作业点附近未放置灭火器； 3、工人宿舍内用电线路不规范，电线接头不符合要求，使用大功率烧水壶； 4、个别宿舍内使用电热锅、煤气灶等厨具，存在火灾隐患。		
整改要求	1、施工现场垃圾及时清理，对可燃材料及时分类存放； 2、对动火作业地点配备灭火器； 3、对工人宿舍内用电线缆及时更换，按照要求制作电缆接头； 4、部分宿舍使用电热锅、煤气灶等厨具时，注意防火，配备灭火器。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2023.10.21
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：杨顺华 日期：2024.		
复查意见	已整改 复查人：王瑞伟 日期：2023.10.23		