




监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-009

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 07 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、户用屋顶施工现场安全文明施工情况。 2、施工现场焊接施工安全防护情况。		
存在问题	上屋面爬梯附近及屋面临边，未安装安全警示标牌。 电焊作业附近，灭火器压力不足。		
整改要求	上屋面爬梯附近及屋面临边，安装安全警示标牌。 电焊作业附近，重新更换合格灭火器。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.11.7
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人:  日期: 2024.11.9		
复查意见	已整改。 复查人:  日期: 2023.11.09		