

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-010

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 11 月 09 日		检查地点	户用施工现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	1、户用屋顶施工现场安全文明施工情况。 2、施工现场焊接施工安全防护情况。				
存在问题	上屋面爬梯附近及屋面临边，未安装安全警示标牌及警示标识。 电焊作业附近，灭火器压力不足，配电箱未接地。				
整改要求	上屋面爬梯附近及屋面临边，安装安全警示标牌及警示标识。 电焊作业附近，重新更换合格灭火器，对配电箱进行整改，安装接地。				
检查人	王 瑞 伟		施工项目部 签收人/日期	刘 春 晓 2023.11.9	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨 振 强 日期：2024.11.11				
复查意见	已整改。 复查人：王 瑞 伟 日期：2023.11.11				