

## 监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-013

|           |                                                                                                |                 |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 施工单位      | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司        |
| 检查时间      | 2023 年 11 月 29 日                                                                               | 检查地点            | 大棚施工现场                |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                       |
| 施工及检查情况简述 | 大棚施工现场安全文明施工情况。                                                                                |                 |                       |
| 存在问题      | 施工用电线未使用橡胶绝缘护套电缆，存在用电安全隐患。<br>现场同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备(含插座)，责令电工进行整改。                       |                 |                       |
| 整改要求      | 要求分包现场负责人更换不合格电线，增设开关箱，确保施工用电安全。                                                               |                 |                       |
| 检查人       | 王珂伟                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘春晓<br><br>2023.11.29 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：杨质进 日期：2023.11.30                                                              |                 |                       |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：王珂伟 日期：2023.11.30                                                                   |                 |                       |