




监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-014

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 02 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场及生活区进行安全专项检查。		
存在问题	1、个别工人安全帽质量不合格，破损后未及时更换； 2、工人宿舍违规使用电热毯，宿舍离人后未切断电源，存在较大用电安全隐患； 3、工人宿舍违规使用电热锅、烧水壶等大功率电器；未配备灭火器。 4、工人宿舍违规放置煤气罐，存在较大安全隐患； 5、配电箱出线存在一闸多线情况，接线不规范，集装箱个别电线无橡胶护套； 6、办公室灭火器压力不足，工人宿舍未配备灭火器。		
整改要求	要求施工单位现场管理人员，严格遵守施工现场安全管理规定，规范设置配电箱及电缆、配备灭火器，加强工人宿舍管理，落实安全防范措施。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.12.2
整改情况	 整改负责人：梁杰 日期：2023.12.3		
复查意见	 复查人：王智伟 日期：2023.12.4		