

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-016

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 14 日	检查地点	大棚、户用施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大棚、户用屋顶施工现场安全文明施工情况。		
存在问题	施工现场上下爬梯、防护栏杆未安装牢固，未设置安全警示标志。 活动式脚手架安装使用过程中，检查钢管、附件质量，监督工人高处作业正确使用安全带。		
整改要求	要求相关人员加固防护设施，在屋面临边及爬梯处安装安全警示牌，确保高处作业安全。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2023.12.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨国军 日期：2023.12.16		
复查意见	已整改。 复查人：王瑞伟 日期：2023.12.16		