

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-024

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 03 月 19 日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况				
存在问题	1、现场部分焊接施工人员高空作业时未佩戴、使用安全带。 2、施工作业面易燃物品未清理干净，未做到活完场清，材料堆放杂乱，灭火器材配备不足。 3、材料堆放无挂牌、无防雨布；施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。				
整改要求	总包单位加强对施工人员的安全教育及交底，如再次发现违纪违章的坚决进行处罚。 要求总包单位对材料堆放区域挂牌并做好防雨防潮措施。 要求总包单位安全管理人员对工人再次进行安全教育培训。				
检查人	王瑞伟		施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024-3-19	
整改情况	已整改完成 整改负责人：王瑞伟 日期：2024.3.21				
复查意见	已整改 复查人：王瑞伟 日期：2024.3.21				