

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-032

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 18 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况		
存在问题	1、焊接火花与可燃物品距离过近，防火措施落实不到位。 2、现场同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备(含插座)，责令电工进行整改。 3、工人宿舍违规放置煤气罐，存在安全隐患。		
整改要求	求分包现场负责人认真执行动火作业审批制度，做好防火措施。 要求分包现场负责人更换不合格电线，增设开关箱，确保施工用电安全。 要求施工单位现场管理人员，严格遵守施工现场安全管理规定，规范设置配电箱及电缆、配备灭火器，加强工人宿舍管理，落实安全防范措施。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024.5.18
整改情况	已按时整改 整改负责人: 杨国海 日期: 2024.5.20		
复查意见	已整改 复查人: 王瑞伟 日期: 2024.5.20		