

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-033

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 25 日		检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况			
存在问题	1、活动式脚手架作业层无防护栏杆，高处作业存在坠落风险。 2、金属箱门与金属箱体未通过编织软铜线做电气连接；配电箱、开关箱进出线口未配置固定线卡和绝缘护套。 3、发电机运转现场，未放置灭火器；柴油桶未做隔离防护措施，无“严禁烟火”安全警示标牌。			
整改要求	要求相关人员加固防护设施，在临边及爬梯处安装安全警示牌，确保高处作业安全。 安排专职电工对现场配电箱进行隐患排查，确保施工用电安全。 要求施工单位加强现场管理，落实防火、防触电、防高坠措施。			
检查人	王瑞伟		施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024.5.25
整改情况	已按安全技术交底 整改负责人：李顺良 日期：2024.5.25			
复查意见	已整改。 复查人：王瑞伟 日期：2024.5.27			