



监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-038

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 06 月 29 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况		
存在问题	1、东北坊大棚施工作业区电焊作业附近，灭火器压力不足。 2、吊装作业周围未拉设警戒带，未设冒警示标志，存在安全隐患。		
整改要求	电焊作业附近，重新更换合格灭火器。 对吊装作业周边设冒警示带，防止人员靠近。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.6.29
整改情况	 整改负责人：  日期：2024.6.30		
复查意见	 复查人：  日期：2024.06.30		