




监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-046

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 08 月 25 日		检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	王答种植大棚施工现场安全文明施工情况			
存在问题	1、电缆线拖地；未执行施工现场临时用电标准化； 2、施工现场未做到工完料净场地清。 3、高空作业施工人员佩戴安全带时，未按要求做到高挂低用。			
整改要求	项目管理人员督促分包现场负责人清理施工废料及垃圾，认真执行现场标准化管理工作。 要求总包单位安全管理人员加强安全教育，高空作业施工人员佩戴安全带，必须做到高挂低用。 要求总包单位安全管理人员对配电箱及临时设施存在的问题进行整改，对配电箱电缆进行防护。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.8.27			
复查意见	 复查人:  日期: 2024.08.27			