




监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-047

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 09 月 01 日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	养殖大棚施工现场安全文明施工情况				
存在问题	1、配电箱电缆未做保护，部分特殊工种证书存在过期、施工人员未佩戴安全帽，三级配电箱无检查记录。 2、临电设施未做接地，接线不规范，存在安全隐患。				
整改要求	要求总包单位安全管理人员对配电箱及临时设施存在的问题进行整改，对配电箱电缆进行防护，对过期的特殊工种证书及时更换，补全三级配电箱检查记录。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.9.3				
复查意见	 复查人:  日期: 2024.09.03				