





监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-048

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 09 月 15 日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	南部村大棚施工现场安全文明施工情况				
存在问题	1、现场高空作业、支架安装时升降机的使用及劳动保护用品等措施不到位，部分施工人员未佩戴安全帽、安全带。 2、材料堆放区存在明火做饭且消防器材不足、临时用电配电箱未上锁。 3、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。				
整改要求	总包单位加强对施工人员的安全教育及交底，如再次发现违纪违章的坚决进行处罚。 要求总包单位加强现场管理力度，对发现的问题及时进行整改。 要求总包单位安全管理人员对工人再次进行安全教育培训。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2024.9.15	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.9.17				
复查意见	 复查人:  日期: 2024.09.17				