

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-051

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 15 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况		
存在问题	1、配电箱、开关箱进出线口未配置固定线卡和绝缘护套，配电箱无接地、无检查记录、未上锁、接线不规范，灭火器无检查记录。 2、高空作业施工人员佩戴安全带时，未按要求做到高挂低用。 3、部分电气开关未安装在配电箱内，直接放置在地面上，存在用电安全隐患。 4、电焊作业时，个别工人未戴护目镜。		
整改要求	1、要求施工单位对配电箱接地、接线进行整改，增补检查记录。 2、要求施工班组做好班前安全会，加强安全教育，防护用品穿戴齐全，安全带做到高挂低用。 3、要求总包单位现场管理人员加强检查力度，对存在的安全隐患进行整改。 4、对工人再次进行安全教育培训，加强安全技术交底。		
检查人	张朝江	施工项目部 签收人/日期	李川 2024.10.15
整改情况	已按要求整改完成		
	整改负责人: 杨国忠 日期: 2024.10.16		
复查意见	张朝江 2024.10.16 复查人: 张朝江 日期: 2024.10.16		