

安全监理检查记录表

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: ZCQSY-ZHJL-AQJC-009

施工单位	中国能源建设集团 浙江火电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 21 日	检查地点	材料场地、施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	配电房门口存有设备包装垃圾，电缆沟盖掀开未拉警示带。		
整改要求	要求垃圾及时清理，电缆沟处拉上警示带。		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	崔德存 2023.9.21
整改情况	已整改完成 整改负责人: 崔德存 日期: 2023.9.21		
复查意见	经复查, 已整改. 复查人: 司在欣 日期: 2023.9.21		