


监理检查记录表

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JSQC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.20	检查地点	生产车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架到场卸货		
存在问题	桥架接地线不符合国标 		
整改要求	更换符合国标的 4 平方接地线。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	张江受
整改情况	已更换 整改负责人: 张江受 日期: 2023.11.23		
复查意见	已更换 复查人: 南玉荣 日期: 2023.11.23		