


监理检查记录表

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JSQC-004

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.02	检查地点	仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查直流电缆绑扎固定		
存在问题	有两处扎丝断开，直流电缆未有效固定 		
整改要求	重新使用扎丝绑扎固定。		
检查人	南玉东	施工项目部 签收人/日期	张江受
整改情况	整改负责人: 张江受 日期: 2023.12.2		
复查意见	已整改。 复查人: 南玉东 日期: 2023.12.02		